



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/ ; C.F.: RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA

SEPTEMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Viziru III	Obor	Gara CFR	Panait Istrati	Concordia	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Silistea	Loc. Comaneasca	Loc. Lacu Sarat	Loc. Chiscani	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi	
PH	unit de pH	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	431	429	427	427	430	429	422	425	429	416	415	421	424	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.38	<0.3	0.48	0.34	0.41	0.39	0.34	0.44	0.88	0.46	0.39	0.35	0.42	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	0.10	0.40	0.23	0.38	0.10	0.30	0.22	0.12	0.10	0.41	0.11	0.36	≥0.1 ≠0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.04	0.97	1.04	0.97	1.10	1.04	0.98	0.91	1.04	0.91	0.98	0.98	1.040	≤ 5
Aluminiu	µg/l	66	67	70	59	59	74	72	70	74	80	80	73	70	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.095	3.299	3.223	2.933	4.097	3.188	2.667	3.438	3.118	3.466	3.354	3.447	3.329	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 30.09.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI  
SEPTEMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute					Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.					
		4	5			6	
		Loc. Gropeni	Loc. Viziru	Loc. Boarca	Loc. Mircea Voda	Loc. Berlesti	
PH	unit de pH	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	µS/cm	395	396	400	409	401	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.40	0.47	0.35	0.35	<0.3	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.28	0.10	0.11	0.31	0.27	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	0.91	0.98	0.98	0.98	0.97	≤ 5
Aluminiu	µg/l	81	80	81	54	69	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	3.419	2.979	3.493	3.473	3.368	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	<0.038	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0		0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.09.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI  
SEPTEMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.	
		1	
PH	unit de pH	7.0	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	896	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.11	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	0.91	≤ 5
Fier	μg/l	24	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	26.213	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	≤ 0.5
Duritate	°G	10.66	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 30.09.2022.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE  
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1  
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209  
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995  
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Cod F 409

ISO 9001 Certificat nr. 730C  
ISO 14001 Certificat nr. 388M  
ISO 45001 Certificat nr. 269HS  
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE INSURATEI  
SEPTEMBRIE 2022

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Insuratei	
PH	unit de pH	7.6	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1000	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	<0.3	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	0.52	≤ 5
Fier	μg/l	<10	≤ 200
Mangan	μg/l	<14	≤ 0.50
Amoniu	mg/l	<0.057	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	8.994	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.038	≤ 0.5
Duritate	°G	20.20	≥ 5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .  
Ultima actualizare: 30.09.2022.